

Rapporto di Prova N. 1712/4

Chieti 10/11/2017

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------|
| Oggetto: | PRELIEVO STRAORDINARIO | | |
| Richiedente: | ACA S.p.A. | | |
| Comune: | PESCARA | | |
| Manufatto: | Via Virgilio 27 | Codice: | PE248 |
| Categoria Merceologica: | ACQUE POTABILI | | |
| Prodotto dichiarato: | Acqua di rete | | |
| Descrizione Campione: | | | |
| Numero Campione: | 1.712/4 | Data di accettazione: | 06/11/2017 |
| Proc. Campionamento: | Rif. APAT CNR IRSA 1030 2003 | Data Campionamento: | 06/11/2017 |
| Prelevatore: | Mammarella Sandro | | |
| Accettato da: | Menchetti Luca | | |
| Stato Conservazione: | | | |
| Note Laboratorio: | Campione prelevato contatore n.38308 " Scuola Statale secondaria 1°grado L.Antonelli " | | |
| Data inizio prove: | 06/11/2017 | Data fine prove: | 09/11/2017 |

| Parametri | U.M. | Valore rilevato | Limite | Metodo |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| pH | Unità pH | 7,75 | [6,5;9,5] | IRSA-CNR 29, Vol. I, N. 2060:2003 |
| Conduttività a 20°C | microS/cm | 383 | 2.500 | IRSA-CNR 29, Vol. I, N. 2030:2003 |
| Torbidità | NTU | 0,20 | 1 | APAT IRSA-CNR 29, I, 2110:2003 |
| Disinfettante residuo | mg/l | 0,13 | 0,2 | APAT IRSA 29/03 Vol. II 4080 |
| Escherichia Coli | UFC/100 ml | 0 | 0 | IRSA-CNR n. 7030/C |
| Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | 0 | IRSA-CNR n. 7040 C |
| Batteri Coliformi 37°C | UFC/100 ml | 0 | 0 | UNI EN ISO 9308-1:2002 |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0 | 0 | All. III D.Lgs 31/01 |
| Carica microbica totale + 22 °C | UFC/ml | 0 | | IRSA-CNR n. 7050 |

I Limiti si riferiscono al D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.31 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto alla prova e non può essere riprodotto in alcun caso, previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Biol. Pietro Menna