



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - Segreteria: tel. 085 425 3906 - 3949
Direttore: Dr.ssa Amalia Scuderi
e-mail: sian@asl.pe.it; PEC: igienealimenti.aslpe@pec.it
www.asl.pe.it

Prot. SIAN n° 0089539/22 del 23/07/2022

Via PEC: aca.pescara@pec.it

Alla Dir.Tec. ACA S.p.A.
Ing. Lorenzo Livello
Ing. Lucia Bergia
Via Maestri del Lavoro, 81
65125 - PESCARA

Via PEC: ai Sindaci dei Comuni in indirizzo

Ai Sindaci dei Comuni di:
ABBATEGGIO
ALANNO
BOLOGNANO
CARAMANICO TERME
CATIGNANO
CIVITAQUANA
CUGNOLI
LETTOMANOPPELLO
MANOPPELLO
NOCCIANO
ROCCAMORICE
SCAFA
SERRAMONACESCA
SAN VALENTINO IN A.C.
TURRIVALIGNANI

Via PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

e. p.c. ERSI ABRUZZO

**OGGETTO: Ripristino potabilità acqua in distribuzione Sorgente La Morgia
Prelievi acqua destinata al consumo umano del 21/07/2022**

Facendo seguito a nostra precedente nota Prot. n° 0088717/22 del 20/07/2022, si informano le S.S.L.L. che la scrivente *U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione*, in data 21/07/2022, ha provveduto a ripetere i campionamenti di acqua destinata al consumo umano presso la sorgente *La Morgia* nel Comune di Roccamorice sui seguenti punti di prelievo:

- Sorgente *La Morgia* pre-clorazione (Verbale prelievo N° 22 S-Popoli - N° accettazione ARTA PE/007524/22);
- Sorgente *La Morgia* post-clorazione (Verbale prelievo N° 23 S-Popoli - N° accettazione ARTA PE/007525/22).

Gli esiti analitici pervenuti dall'ARTA in data odierna hanno evidenziato la conformità in post clorazione dei parametri microbiologici, ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i..

Pertanto, considerati i provvedimenti adottati e gli esiti favorevoli dei controlli analitici eseguiti dall'Ente Gestore (RdP n° 5939 del 19/07/2022 - Ns Prot. n°0089306/22 del 22/07/2022), viste le risultanze trasmesse dall'ARTA, **si ritiene di poter ripristinare l'utilizzo a scopo potabile ed alimentare dell'acqua destinata al consumo umano presso tutti i comuni interessati.**

Si allega comunicazione ARTA Prot. n ° 0035246/2022 del 23/07/2022 - (Prot. SIAN n° 0089537/22 del 23/07/2022)

Distinti saluti.



PER Il Direttore U.O.C.
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Dr.ssa Amalia Scuderi
SIAN - ASL PESCARA

Dipartimento di Prevenzione
Dirigente Medico 1° livello
Simona SORAGENTONE
Dott.ssa Simona SORAGENTONE

From dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
Subject **Prot.N.0035246/2022 - D.LGS.31/01 ED AL D.LGS.27/02. CAMPIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO. PE/7524/22 –PE/7525/22 ROCCAMORICE (PE)**
To igienealimenti.aslpe@pec.it, simona.sorgentone@asl.pe.it
Date Sat, 23 Jul 2022 09:29:42 +0200 (CEST)

Al Responsabile del Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione – ASL di Pescara
Via Paolini, 47
65124 PESCARA
PEC: igienealimenti.aslpe@pec.it

E-mail: simona.sorgentone@asl.pe.it

Oggetto: D.Lgs.31/01 ed al D.Lgs.27/02. Campione acqua destinata al consumo umano. PE/7524/22 – PE/7525/22 Roccamorice (PE)

Si comunica che le analisi microbiologiche effettuate sui campioni di acqua destinata al consumo umano identificati con ns. numero di accettazione **PE/7524/22** e **PE/7525/22**, prelevati in data 21/07/2022 da personale del SIAN della A.S.L. di Pescara, presso i punti di campionamento:- Sorgente La Morgia pre clorazione e post clorazione Comune di Roccamorice (PE) hanno dato il seguente esito:

Campione n. **PE/7524/22 Sorgente La Morgia pre clorazione**

Conta di batteri Coliformi MPN/100mL:	8
Conta di Escherichia coli MPN/100mL:	0
Clostridium perfringens (spore comprese) UFC/100mL:	0
Conta di enterococchi intestinali UFC/100mL:	2

Campione n. **PE/7525/22 Sorgente La Morgia post clorazione**

Conta di batteri Coliformi MPN/100mL:	0
Conta di Escherichia coli MPN/100mL:	0
Clostridium perfringens (spore comprese) UFC/100mL:	0
Cloro residuo libero mg/L:	0,05
Conta di enterococchi intestinali UFC/100mL:	0

Gli altri accertamenti analitici sono ancora in corso.

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Giovanna Mancinelli